


PREDNÝ POHLAD
M 1 : 10



SYSTÉM : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN–C–S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM – PODLA STN 33 2000–4–41: 2007

– ZÁKLADNÁ OCHRANA : ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ (príloha A.1)
ZÁBRANY ALEBO KRYTY (príloha A.2)

– OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (čl. 412)

– DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (čl. 415.1)
DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE (čl. 415.2)

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV – PODLA STN 33 2000–5–51:2007 (viď. PROTOKOL)

POZNÁMKY

- ROZVÁDZAČ JE OCELOPLECHOVÝ, PRE MONTÁŽ POD OMIETKU, O ROZMEROCH š.734 x v.942 x h.165 mm, VÝROBCA OEZ – TYP RZB–Z–5S165 (5x33 MODULOV), KRYTIE IP30
- HLAVNÝ PRÍVOD AJ OSTATNÉ VÝVODY SÚ ZHORA.

ELEKTRO–ČASŤ

| | | | |
|------------------|--|---|--------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT | ING. PETER MIHÓK | ELEKTRO–PROJEKT | PARÉ č. |
| VYPRACOVAL | ING. PETER MIHÓK | Ing. Peter MIHÓK | |
| INVESTOR | MESTO KEŽMAROK | STARÝ TRH č. 24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50 | |
| STAVBA : | BUDOVA KULTÚRNEHO STREDISKA PRESTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIE KEŽMAROK, STARÝ TRH č.47 | | |
| OBSAH: | ROZVÁDZAČ HR – Predný pohľad, jednopólová schéma | FORMÁT | 7A4 |
| | | DÁTUM | 02.2018 |
| | | STUPEŇ – | PROJEKT NA REALIZÁCIU |
| | | MIERKA | č.v. 508 |