

# **PROTOKOL**

## **O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV**

### **č. 03/02.2018**

vypracovaný odbornou komisiou

**Zloženie komisie :** predseda - Ing. Peter Mihók. - projektant elektro-časti  
členovia - Peter Lorenčík – elektrotechnik - špecialista  
Mgr. Elisa Joppová – zástupca investora

**Názov stavby :**

### **OBJEKT KULTÚRNEHO STREDISKA**

#### **PRESTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIE**

#### **KEŽMAROK, STARÝ TRH č.47**

**Investor :** Mesto Kežmarok

**Použité podklady :**

- zameranie skutkového stavu
- obhliadka lokality a stavby a informácie o technológii prevádzky
- celkové usporiadanie zariadení a riešenie priestoru (odstupy zariadení, vetranie a pod.)
- platné technické normy a predpisy, hlavne : STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

**Prílohy :**

- príloha č.1 Umývací priestor – schématické znázornenie
- príloha č.2 Tabuľka určenia vonkajších vplyvov v jednotlivých priestoroch objektu

**Popis technologického procesu a zariadenia :**

Jedná sa o existujúci dvojpodlažný, v ktorom sa nachádzajú kancelárskej priestory kultúrneho strediska. Na prízemí a poschodí objektu sú kancelárske priestory s potrebným zázemím. Taktiež sa v objekte nachádza plynová kotolňa a sklady. V priestore dvora sa nachádza budova skladu a garáž.

Po stavebnej stránke sú konštrukcie murované v kombinácii kameňa a tehly so sedlovou strechou s betónovou krytinou a dreveným krovom.

**Rozhodnutie :**

Komisia stanovila vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch objektu na základe normy STN 33 2000-5-51:2007 tak ako je uvedené v prílohe č.2 tohto protokolu - tabuľka určenia vonkajších vplyvov.

V zmysle STN 33 2000-7-701 v umývacích priestoroch sa určujú zóny podľa tabuľky v prílohe č.1.

**Zdôvodnenie :**

Pôsobenie vonkajších vplyvov bolo stanovené na základe zohľadnenia vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu, informácií o prevádzkových stavoch technológie a použitých látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

**Upozornenie :**

Používané elektrické zariadenia musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v norme STN 33 2000-5-51, tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorými môže byť zariadenie vystavené.

Dátum napísania protokolu  
26. februára 2018

-----  
predseda komisie

Obrázok č. 3 – Umývací priestor  
(kótovanie v mm)

