

SYSTÉM : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM – PODLA STN 33 2000-4-41: 2007

– ZÁKLADNÁ OCHRANA :

ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ (príloha A.1)

ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ (príloha A.2)

– OCHRANA PRI PORUČE :

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)

DVOUITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (čl. 412)

– DOPLNKOVÁ OCHRANA :

PRÚDOMOVÉ CHRÁNIČE (čl. 415.1)

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV – PODLA STN 33 2000-5-51:2007 (viď. PROTOKOL)


LEGENDA

- 1 – MONTÁŽNY RÁMIK 2x4x2 MODULY – TYP 752146 (VALENA LIFE)
- 2 – ZÁSUVKA S PREPÄŤOVOU OCHRANOU – TYP S77140 (MOSAIC)
- 3 – TROJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA, 6 MODULOV, 230V, 16A – TYP 077165 (MOSAIC)
- 4 – ZÁSLEPKA PRE MONTÁŽNU DOSKU – TYP 079104 (MOSAIC)
- 5 – 2x ZÁSUVKA RJ45 STP Cat. 6A – TYP 076573 (MOSAIC)

ZÁSUVKOVÉ HNIEZDO OSADÍ DO UNIVERZÁLNEJ KRABICE POD OMIETKU 2x8 MODULOV

– TYP 080126 (BATIBOX)

OSADENIE ZÁSUVKOVÉHO HNIEZDA



ELEKTRO–ČASŤ

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHÓK	ELEKTRO–PROJEKT	PARÉ Č.
VYPRACOVAL	ING. PETER MIHÓK	Ing. Peter Mihók	
INVESTOR	MESTO KEŽMAROK	STARÝ TRH č. 24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	
STAVBA :			
BUDOVA KULTÚRNEHO STREDISKA			
PRESTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIE			
KEŽMAROK, STARÝ TRH č.47			
OBSAH: ZÁSUVKOVÉ HNIEZDO XZH9 – 13 (5ks)		MIERKA	č.v. 511
– Predný pohľad			
FORMÁT	1A4		
DÁTUM	02.2018		
STUPEŇ	– PROJEKT		
	NA REALIZÁCIU		