

SYSTÉM : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM – PODLA STN 33 2000-4-41: 2007


- ZÁKLADNÁ OCHRANA : ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ (príloha A.1)
ZÁBRANY ALEBO KRYTY (príloha A.2)
- OCHRANA PRI PORUČE : SAMOČINÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (čl. 412)
- DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (čl. 415.1)
DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE (čl. 415.2)

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV – PODLA STN 33 2000-5-51:2007 (viď. PROTOKOL)

POZNÁMKY

- 1. ROZVÁDZAČ JE OCELOPLASTOVÝ, PRE MONTÁŽ POD OMIETKU, O ROZMEROCH š.362 x v.778 x h.88 mm, VÝROBCA OEZ LETOHRAD – TYP RZA-Z-4S56 (4x14 MODULOV), KRYTIE IP30
- 2. HLAVNÝ PRÍVOD AJ OSTATNÉ VÝVODY SÚ ZHORA.

PREDNÝ POHLAD
M 1 : 10



ELEKTRO-ČASŤ

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHÓK	ELEKTRO–PROJEKT Ing. Peter MIHÓK STARÝ TRH č. 24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	PARÉ č.
VYPRACOVAL	ING. PETER MIHÓK		
INVESTOR	MESTO KEŽMAROK		
STAVBA :	BUDOVA KULTÚRNEHO STREDISKA PRESTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIE KEŽMAROK, STARÝ TRH č.47		
OBSAH:	ROZVÁDZAČ RP1 – Predný pohľad, jednopólová schéma	FORMÁT	4A4
		DÁTUM	02.2018
		STUPEŇ –	PROJEKT NA REALIZÁCIU
		MIERKA	č.v. 509