



POZNÁMKY

1. HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA OBSAHUJE PRÍPOJNICU POTENCIÁLOVÉHO VYROVNANIA V PLASTOVEJ KRABICI POD OMIETKU – TYP 1809/UP (OBO BETTERMANN).

ELEKTRO–ČASŤ

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHÓK	ELEKTRO–PROJEKT Ing. Peter MIHÓK STARÝ TRH č. 24 060 01 KEŽMAROK IČO: 30320526 TEL: 052/452 29 50	PARÉ č.
VYPRACOVAL	ING. PETER MIHÓK		
INVESTOR	MESTO KEŽMAROK		
STAVBA : BUDOVA KULTÚRNEHO STREDISKA PRESTAVBA ELEKTROINŠTALÁCIE KEŽMAROK, STARÝ TRH č.47		FORMÁT	1A4
OBSAH: HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA – HUS1 – Jednopolová schéma		DÁTUM	02.2018
		STUPEŇ – PROJEKT NA REALIZÁCIU	
		MIERKA	č.v. 512